TECNIMOTORS
Power System

Informe de Servicio

Nr OT	305	**Fecha Informe**	02/06/2026
Cliente	Kenvue Argentina S.A.		
Modelo	CAT 3406	**Componentes**	Motor
Atención	Damian Vega	**Serie**	8AZ014451
Serie Componente	8AZ014451	**Teléfono**	1150288485
Equipo nº / Nombre de la embarcación	2	**Horas componente**	0.0
Trabajo	Mantenimiento anual	**Fecha intervención**	27/05/2026
Informe nº	2		

Solicitud del cliente

Caterpillar 3408
Perkins 1006-6T

Detalle de tareas general: Realizar mantenimiento anual a ambos equipos

- Provisión y reemplazo de lubricante
- Provisión y reemplazo de filtros de aceite
- Provisión y reemplazo de filtro de aire
- Provisión y reemplazo de filtro separador de agua
- Puesta en marcha
- Verificación de funcionamiento
- Confección de informe de servicio

Comentarios del proceso de reparación

Se realiza cheque de equipo en cuestión asegurando que se encuentre fuera de servicio para realizar mantenimiento.
Se realiza reemplazo de filtros de aceite de motor y drenaje de aceite de motor.
Se realiza reemplazo de filtros de combustible y filtro trampa de agua
Realizamos el llenado de aceite de motor con Shell Rimula R4 15w 40.
Los filtros y el aceite fueron suministrados por Tecnimotors.
Se realiza puesta en marcha en vacío por un lapso de 30 minutos controlando parámetros operativos.
Presión de aceite de motor, temperatura y presión de combustible los cuales se encuentran dentro de lo especificado. Queda el equipo operativo bajo supervisión del cliente.

Recomendaciones

No se presentaron recomendaciones

Soporte de imágenes

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Emanuel Sanchez	Viaje	07:30	09:00
Emanuel Sanchez	Trabajo	09:30	15:00
Emanuel Sanchez	Viaje	15:00	16:30
	Viaje		

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Emanuel Sanchez	27/05/2026	AE435WE	68.4
Emanuel Sanchez	27/05/2026	AE435WE	68.4

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Emanuel Sanchez	Emanuel Sanchez	Carlos Virue